

Nesmie sa však zabúdať ani na komíny a dymovody :

- komínové telesá sa musia udržiavať v dobrom technickom stave. Pravidelné vymetanie sadzí v komíne a vyberanie pevných usadenín by malo byť samozrejmosťou rovnako ako kontrola technického stavu. Niekoľko aj malá nečistota v komíne môže spôsobiť veľké nepríjemnosti.
- Ak je do komína zapojený spotrebič na tuhé alebo kvapalné palivo, musí sa komín čistiť (kontrolovať) najmenej raz za 4 mesiace,
v prípade spotrebiča s výkonom nad 50 kW raz za 2 mesiace,
pokiaľ je do komína zapojený spotrebič na plynné palivo a komín je vybavený komínovou vložkou, čistenie a kontroly by sa mali uskutočňovať raz za 12 mesiacov, bez vložky raz za 6 mesiacov,
v prípade napojenia plynového spotrebiča s výkonom väčším ako 50 kW by malo byť čistenie komína uskutočňované raz za 6 mesiacov.
- zásada bezpečnej vzdialenosť platí aj pre komínové teleso – horľavé látky by mali byť vzdialené od komínových telies min. 10 mm, ale priestor musí byť vyplnený nehorľavým a tepelnoizolačným materiálom.
- aj v prípade komína môže mať zanedbanie čistenia neblahé následky. Zlé (netesné) zaústenie dymovodu do komínového telesa môže vďaka uvoľneným splodinám spôsobiť smrť zadusením v spánku. Neudržiavaný komín môže ľahko spôsobiť aj výbuch kachlí či murovanej pece.
- pamäťajte, že za nezávadný stav komínov nesie zodpovednosť správca alebo majiteľ objektu.
- používanie komínov, u ktorých boli zistené nedostatky, je zakázané.
- v prípade vzniku požiaru sadzí v komíne urýchlene odstráňte všetok horľavý materiál z blízkosti komínového telesa.
- nikdy nehaste prípadný požiar sadzí v komíne vodou, mohlo by dôjsť k jeho popraskaniu.

Medzi základné opatrenie, ktoré treba dodržiavať, patrí, že palivový spotrebič možno používať len vtedy, ak je v dobrom technickom stave a za podmienok určených v dokumentácii k spotrebiču. Pred pripojením spotrebiča na komín, pred zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva alebo po stavebných úpravách na telesu komína je potrebné zabezpečiť odborné preskúšanie komínov. Komíny a dymovody treba udržiavať v dobrom technickom stave a zabezpečovať ich pravidelné čistenie a vykonávanie kontroly.

Horúci popol po vybratí možno ukladať iba do nádob z nehorľavých látok, podlaha okolo čistiacich otvorov môže byť len z nehorľavých materiálov alebo ju treba chrániť ochrannou podložkou do vzdialenosť najmenej 60 centimetrov a prenosné vykurovacie telesá treba umiestniť na bezpečné miesta a do bezpečnej vzdialenosť od horľavých materiálov. Vypaľovať komín je možné len výnimocne. Túto činnosť vykonáva kominár alebo revízny technik s pomocou najmenej jednej ďalšej osoby.

V prípade hroziaceho nebezpečenstva sa snažte zachovať rozvahu. Chráňte najprv život a zdravie, až potom majetok. Prípadný požiar čo najskôr ohláste Hasičskému a záchrannému zboru na tiesňovú linku **150 alebo 112**.

Pamäťajte – že čas venovaný dodržiavaniu pravidiel bezpečnej manipulácie so spotrebičmi sa vám mnohonásobne vyplatí. Dôsledné preventívne opatrenia ochránia Vaše zdravie, život aj majetok!

Spracoval: kpt .Ing. Jiří Velička, vedúci oddelenia požiarnej ochrany